

Żarnów, dnia 02.03.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.6.2.RC.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego

Przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamieniec”

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym jw. wpłynęły zapytania o następujące treści:

1. Czy projektowana inwestycja leży w obszarze NATURA 2000?
2. Czy Zamawiający posiada Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla projektowanej inwestycji?
3. Czy w zakres realizacji projektu wchodzi wykonanie przyłączy wodociągowych?

Jeśli tak to czy Zamawiający może określić szacunkową ilość projektowanych przyłączy wodociągowych? Gdzie kończymy projekt przyłącza wodociągowego?

Czy po stronie projektanta należy uzgodnienie lokalizacji przyłącza wodociągowego z właścicielem działki?

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1) Nie.

Ad. 2) Gmina Żarnów nie posiada Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla projektowanej inwestycji.

Ad. 3) W zakres realizacji projektu wchodzi wykonanie przyłączy wodociągowych. Szacowana ilość przyłączy wynosi 10 szt. Projekt przyłącza wodociągowego należy zakończyć według wskazania właściciela działki. W przypadku zabudowy letniskowej przyłącze należy zakończyć studzienką. Po stronie projektanta leży uzgodnienie lokalizacji przyłącza wodociągowego z właścicielem działki.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

SEKRETARZ
mgr inż. Bogdan Kubiszewski