

Żarnów, dnia 26.08.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.20.7.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Odnawialne źródła energii na terenie Gmin Paradyż i Żarnów – pompy ciepła”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający dopuszcza się odchyłki w wartości COP +/- 5% przy B0W35 wg PN EN 14511?
2. Prosimy o informację przy jakich wartościach wyznaczono min. COP na poziomie 4,5 B0W35 wg PN EN 14511? W dokumentacji nie podana jest żadna norma obecnie obowiązująca przy badaniu PC.
3. Czy Zamawiający potwierdza wymóg zastosowania w pompach ciepła elektronicznych zaworów rozprężnych, które zapewniają niskie koszty eksploatacji przy wysokiej wydajności w każdym punkcie pracy?
4. Czy Zamawiający potwierdza wymóg dotyczący mocy akustycznej pomp ciepła nie wyższej niż 42 Db(A) przy B0W35, wg normy EN121/EN ISO 9614-2?

Wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza się odchyłki w wartości COP +/- 5% przy B0W35 wg PN EN 14511.
Ad. 2. Zamawiający informuje, że wymaga COP wyliczonego wg normy PN-EN 14511 przy B0W35.
Ad. 3. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Ad. 4. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

Z up. Wójta Gminy Żarnów

mgr Elżbieta Przybył
ZASTĘPCA WÓJTA