

Żarnów, dnia 01.03.2019 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.1.2.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi na ul. Targowej i ul. Topolowej w Żarnowie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Zakres określony w przedmiarze robót załączonym do SIWZ nie jest zgodny z dokumentacją projektową załączoną do przetargu.

W znaczący sposób zawyżono powierzchnię nawierzchni asfaltowych oraz zaniżono powierzchnię poboczy. W przedmiarze robót określono roboty, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej – humusowanie terenu za poboczami na pow. 1 132 m².

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie poboczy z kruszywa grub. 8 cm, natomiast w przedmiarze robót grubość poboczy 15 cm.

W dokumentacji projektowej określono wykonanie wjazdów do posesji z kruszywa w granicach pasa drogowego. W SIWZ inwestor nie wymaga wykonania wjazdów do posesji. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu rzeczowego robót.

2. Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót pozycje nr 7,8,9,10 (czy należy wykonać dodatkowe pobocza/poszerzenia bitumiczne na powierzchni 556*2*0,75?), oraz pozycji nr 12 (czy niektóre tarcze znaków nie powinny być zamontowane na jednym słupku zgodnie z dokumentacją rys 1.2?).

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Gmina Żarnów w załączeniu przedstawia poprawiony Załącznik nr 11 do SIWZ – Przedmiar robót. Roboty należy wykonać zgodnie z załączonym Przedmiarem robót. Należy przyjąć pobocza o grubości 15 cm.

Ad. 2. Oznakowanie pionowe należy zamontować zgodnie z rys. 1.2. Ilość tarcz znaków 18szt., Ilość słupków 13 szt. Długość słupków (wysokość zamocowania znaków) dostosowana do obowiązujących przepisów.

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (44) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717837 REG 590847842