

Żarnów, dnia 18.04.2019 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

IGWK.Z.271.6.2.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy o podanie szczegółowego przebiegu tras kablowych i długości przewodów zasilających i sterowniczych pomiędzy kolejnymi agregatami prądotwórczymi a odpowiednimi rozdzielniami na poszczególnych obiektach, określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 6 do SIWZ) jako „wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej”. Jeżeli z układaniem tych przewodów wiąże się jakieś dodatkowe prace, to prosimy o ich wyszczególnienie.
2. Prosimy o sprecyzowanie, w którym miejscu mają być zainstalowane panele SZR (przełączania zasilania sieć – agregat) w poszczególnych lokalizacjach – w rozdzielni czy w miejscach posadowienia poszczególnych agregatów?
3. Prosimy o określenie sposobu instalacji okablowania na zewnątrz obiektów w pkt nr 1, 2, i 3 z określeniem długości ewentualnych prac ziemnych i wyszczególnieniem ewentualnych przeszkód terenowych – dróg chodników, drzew itp. Oraz informacji na temat przebiegu trasy kablowej w budynkach wewnątrz z wyszczególnieniem ewentualnych przewiertów przez ściany, stropy).
4. Prosimy o określenie miejsca posadowienia agregatu względem budynku w pkt nr 2, a także pkt 1 i 3 (w nawiązaniu do odpowiedzi ad. 14 z dnia 12.04.2019) względem szkicu miejsca posadowienia względem budynku.
5. Czy Zamawiający dysponuje schematami elektrycznymi obiektów w poszczególnych lokalizacjach – prosimy o ich udostępnienie
6. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami lub szkicami pomieszczeń agregatowni na terenie obiektów w pkt 1 i 3?
7. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących instalacji agregatów w wersji otwartej (pkt 1 i 3):
 - a) Opis lub szkic pomieszczeń i miejsc posadowień agregatów (w szczególności wymiary pomieszczeń w celu sprawdzenia rozmieszczenia urządzeń, na którym poziomie budynku będą się znajdowały, miejsca instalacji w pomieszczeniach oraz lokalizacje urządzeń względem rozdzielni),
 - b) Opis poszczególnych dróg transportowych i ewentualnych utrudnień (wymiarów drzwi pomieszczeń, zwężenia, schody, inne przeszkody, itp.)
8. Czy zamawiający pod pojęciem „projekt z naniesionym agregatem” (Załącznik nr 6 do SIWZ) rozumie wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym umieszczenie dostarczonego agregatu na mapce obiektu udostępnionej przez Zamawiającego?
9. Dotyczy pkt 2 – agregat mobilny, zgodnie z odp. na pyt. 9 z dnia 12.04.2019 r. – „na podwoziu jezdnym homologowanym do poruszania się po drogach publicznych” – w związku z wymogami zawartymi w Załączniku nr 6 do SIWZ pkt 2 i w cytowanej odpowiedzi na pyt. Nr 9, a także w nawiązaniu do aktualnych norm i przepisów obowiązujących na terenie Wspólnoty Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/1628 z dnia 14 września 2016 r. wprowadzające od 1 stycznia 2019 roku wymóg spełniania norm emisji spalin Stage V dla silników

spalinowych m. in. mobilnych zespołów prądotwórczych umieszczonych na pojazdach lub na przyczepach jezdnych, przeznaczonych do poruszania się po drogach publicznych) – czy Zamawiający wymaga dostawy agregatu prądotwórczego zamontowanego na podwoziu jezdnym, spełniającego normy emisji spalin co najmniej Stage V?

10. Czy Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy? Pkt 10 formularza oferty i pkt XV SIWZ wykluczają się wzajemnie.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający nie jest w stanie określić przebiegu tras kablowych i długości przewodów. Zaleca się wizję w terenie po uprzednim ustaleniu terminu w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę.

Ad. 2. Panele SZR montowane wewnątrz budynku zgodnie z załączonym Załącznikiem nr 6 do SIWZ z dn. 18.04.2019 r.

Ad. 3. Zamawiający nie jest w stanie określić sposobu instalacji okablowania na zewnątrz budynków. Zaleca się wizję w terenie po uprzednim ustaleniu terminu w celu prawidłowego oszacowania wartości zamówienia przez Wykonawcę. Na terenie na którym planuje się zadanie brak jest przeszkód terenowych.

Ad. 4. Zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 18.04.2019 r. agregaty w miejscowościach Ruszenice i Sielec mają być posadowione na zewnątrz budynku, na płycie fundamentowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków pompowni wody.

Ad. 5. Zamawiający nie dysponuje schematami elektrycznymi obiektów w poszczególnych lokalizacjach.

Ad. 6. Zamawiający nie dysponuje rysunkami lub szkicami pomieszczeń obiektów w poszczególnych lokalizacjach.

Ad. 7. Zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SIWZ z dnia 18.04.2019 r. agregaty w miejscowościach Ruszenice i Sielec mają być posadowione na zewnątrz budynku, na płycie fundamentowej w bezpośrednim sąsiedztwie budynków pompowni wody.

Zamawiający nie jest w stanie określić odpowiednich dla Wykonawcy dróg transportowych.

Ad. 8. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji powykonawczej z mapką obiektu z naniesionym dostarczonym agregatem.

Ad. 9. Zamawiający wymaga dostawy agregatu prądotwórczego zamontowanego na podwoziu jezdnym, spełniającego normy emisji spalin co najmniej Stage V.

Ad. 10. Zamawiający nie będzie wymagał zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W załączeniu poprawiony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842