

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dobór dostawa oraz montaż trzech nowych agregatów prądotwórczych. Agregaty będą wykorzystywane do pracy stacji wodociągowych i przepompowni wody na terenie Gminy Żarnów jako zasilanie awaryjne w przypadku przerw w dostawie energii.

1) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Ruszenice)

Lp.	Wymagania	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)
1	Proponowany model	
2	Moc ciągła agregatu min. 155 kVA	
3	Sterownik z modułem monitorowania GSM	
4	Nowy	
5	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.	
6	Zbiornik paliwa: min. 200l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)	
7	Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku	
8	Instalacja układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy) wewnątrz budynku	

W zakres zamówienia wchodzi także:

- 1) wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej
- 2) płyta fundamentowa pod agregat
- 3) uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu)
- 4) projekt z naniesionym agregatem
- 5) dostawa lampy z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

2) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego mobilnego ręcznego (Marcinków)

Lp.	Wymagania	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)
1	Proponowany model	
2	Moc ciągła agregatu min. 45 kVA	

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”
IGWK.Z.271.6.2019

3	Sterownik z modulem monitorowania GSM	
4	Nowy	
5	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.	
6	Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)	
7	Agregat w wersji zamkniętej, przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych, zamontowany na podwoziu homologowanym wraz 10 metrowym kablem przyłączeniowym.	

W zakres zamówienia wchodzi także:

- 1) dostosowanie sieci w budynku pompowni wody w Straszowej Woli aby umożliwić podpięcie agregatu mobilnego będącego przedmiotem zamówienia mianowicie złącze termoutwardzalne 2 szt., zamykane na klucz na zewnątrz budynków z przełącznikiem ręcznym sieć – agregat + gniazdo do odbioru mocy z agregatu (po jednym złączu w Marcinkowie i Straszowej Woli)
- 2) dostawa 2 szt. lamp z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

3) Dostawa jednego agregatu prądotwórczego wraz z montażem (Sielec)

Lp.	Wymagania	Opis parametru (Wypełnia Wykonawca)
1	Proponowany model	
2	Moc ciągła agregatu min. 45 kVA	
3	Sterownik z modulem monitorowania GSM	
4	Nowy	
5	Silnik wysokoprężny: min. 1500 obr./min.	
6	Zbiornik paliwa: min. 150l. (pełen podczas odbioru przedmiotu zamówienia)	
7	Agregat w wersji zamkniętej do montażu na zewnątrz budynku.	
8	Instalacja układu SZR (samoczynne załączanie rezerwy)	

W zakres zamówienia wchodzi także:

- 1) wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej;
- 2) płyta fundamentowa pod agregat
- 3) uzgodnienia z zakładem energetycznym (w tym projekt podłączenia agregatu);
- 4) projekt z naniesionym agregatem.
- 5) dostawa lampy z czujnikiem ruchu (do montażu na budynku)

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

Zamawiający wymaga również:

- 1) instalacji układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy dla wszystkich agregatów stałych);
- 2) uzyskania warunków podłączenia agregatów prądotwórczych od zakładu energetycznego;

Zakres zamówienia obejmuje montaż i uruchomienie urządzeń, a także przeszkolenie użytkowników w zakresie ich obsługi.

Warunki gwarancji:

- 1) Okres gwarancji wynosi min. 12 miesięcy licząc od daty odbioru technicznego.
- 2) W okresie gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego.
- 3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do naprawy urządzeń na własny koszt.