

Żarnów, dnia 30.04.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.6.5.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Mając na uwadze umieszczone na stronie odpowiedzi na pytanie nr 1:

Proszę o informację czy Zamawiający rezygnuje z zapisu " na podwoziu jezdnym homologowanym do poruszania się po drogach publicznych"?

Agregat spełniający normę emisji spalin Stage II nie może poruszać się po drogach publicznych. W tym roku warunkowo dopuszcza się dostawy agregatów, których silniki spełniają normę emisji spalin- Stage 3A.


Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli właśnie tę normę- Stage 3A.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający chce kupić przyczepę z homologacją przygotowaną do rejestracji o wymiarach pozwalających na transport agregatu mobilnego oraz agregat mobilny opisany w pkt 2 załącznika nr 6 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki