

Żarnów, dnia 30.04.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.6.6.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:

1. W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 4 tj. „Zamawiający wymaga określonej mocy ciągłej” prosimy o ostateczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostawy agregatów prądotwórczych o mocy minimum: 155 kVA (pkt. 1), 45 kVA (pkt. 2), 45 kVA (pkt. 3) i we wszystkich trzech przypadkach jest to moc ciągła PRP - Prime Running Power (zgodnie z normą ISO8528-1).

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający potwierdza, że wymaga dostawy agregatów prądotwórczych o mocy minimum: 155 kVA (pkt. 1), 45 kVA (pkt. 2), 45 kVA (pkt. 3) i we wszystkich trzech przypadkach jest to moc ciągła PRP - Prime Running Power (zgodnie z normą ISO8528-1).

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki