

Żarnów, dnia 02.05.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.8.3.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Rysunek przekroju A-A (warstwa "C") zawiera wytyczne dotyczące wykonania opaski budynku z płyty betonowej chodnikowej o wym. 50x50x7 cm na podsypce żwirowej gr. 10 cm (choć graficznego oznaczenia na rysunku nie oznaczono), natomiast z przedmiaru wynika, że należy wykonać płytę betonową szerokości 100 cm - które rozwiązanie jest właściwe?
2. Dlaczego powierzchnia zabudowy projektowanego budynku podana w opisie technicznym wynosi 560 m², skoro zgodnie z podanymi wymiarami powierzchnia jest mniejsza niż 400 m²?
3. Czy do wyceny należy przyjąć koszt wykonania utwardzonego miejsca na gromadzenie odpadów stałych (oznaczonego jako nr 2 na rysunku projektu zagospodarowania terenu działki)?
4. Jaką grubość blachy trapezowej należy przyjąć dla pokrycia dachowego (podana w specyfikacji powłoka matowa występuje tylko dla blachy o grubości 0,5 mm)?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Należy wykonać opaskę zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 2. Powierzchnia zabudowy wynosi 392,27 m².

Ad. 3. Tak należy przewidzieć utwardzenie o wym. 1,0 m x 1,0 m i gr. 5 cm z kruszywa naturalnego frakcji 0-63 mm.

Ad.4. Blacha trapezowa T-35, grubość blachy min. 0,50 mm, Kolor RAL 8017.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807 REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki