

Żarnów, dnia 17.04.2018 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.8.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Zakup agregatów prądotwórczych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystosowania pomieszczenia do instalacji agregatów wewnątrz czy wykona takie przystosowanie we własnym zakresie?
2. Czy Zamawiający wymaga instalowania przepustnic wielopłaszczyznowych z napędem na czerpni i wyrzutni powietrza?
3. Czy Zamawiający wymaga instalacji układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy dla wszystkich agregatów)?
4. Czy Zamawiający wymaga wykonania płyty fundamentowej pod agregat zewnętrzny (Marcinków)?
5. Czy Zamawiający wymaga aby podwozie jezdne w agregacie mobilnym dopuszczone było do poruszania się po drogach publicznych (homologacja)?
6. Czy Zamawiający wystąpił do zakładu energetycznego o wydanie warunków podłączenia agregatów prądotwórczych? Jeżeli tak to czy może je udostępnić?
7. Czy zamawiający posiada projekty elektryczne aktualnej instalacji elektrycznej w lokalizacjach w których mają być montowane agregaty? Jeżeli tak to czy może je udostępnić.

Wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1.** Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystosowania pomieszczenia do instalacji agregatów wewnątrz.
- Ad. 2.** Zamawiający wymaga instalowania przepustnic wielopłaszczyznowych z napędem na czerpni i wyrzutni powietrza.
- Ad. 3.** Zamawiający wymaga instalacji układów SZR (samoczynne załączanie rezerwy dla wszystkich agregatów).
- Ad. 4.** Zamawiający nie wymaga wykonania płyty fundamentowej pod agregat zewnętrzny (Marcinków).
- Ad. 5.** Zamawiający nie wymaga, aby podwozie jezdne w agregacie mobilnym dopuszczone było do poruszania się po drogach publicznych (homologacja).
- Ad. 6.** Zamawiający nie wystąpił do zakładu energetycznego o wydanie warunków. Ich uzyskanie leży po stronie Wykonawcy.
- Ad. 7.** Zamawiający nie posiada projektów elektrycznych aktualnej instalacji elektrycznej w lokalizacjach w których mają być montowane agregaty.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Z up. WÓJTA
mgr inż. Bogdan Kuściszewski
SEKRETARZ GMINY