

Żarnów, dnia 19.04.2018 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.8.2.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Zakup agregatów prądotwórczych”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:

1. Czy zamawiający dopuszcza wykorzystanie do przełączania zasilania istniejącego w rozdzielniczy głównej przełącznika?
2. W jaki sposób ma być przyłączany do istniejącej instalacji agregat mobilny? Czy pozostaje to może w gestii Wykonawcy?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza wykorzystanie do przełączania zasilania istniejącego w rozdzielniczy głównej przełącznika o ile zapewni prawidłowe przełączanie zasilania.

Ad. 2. Na zewnątrz budynku należy zamontować wtyk stały, przyłączony do przełącznika zasilania. W celu doprowadzenia zasilania z agregatu, Zamawiający wymaga zamontowania gniazda trójfazowego oraz dostarczenia przedłużacza – wtyk przenośny z przedłużaczem i gniazdem przenośnym kompatybilnym z wtykami na budynku oraz w agregacie o długości min. 15,0 m.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Z up. WOJTA
mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY