

Żarnów, dnia 20.04.2018 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.8.3.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ


Przedmiot zamówienia: „**Zakup agregatów prądotwórczych**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy o podanie szczegółowego przebiegu tras kablowych i długości przewodów zasilających i sterowniczych pomiędzy kolejnymi agregatami prądotwórczymi a odpowiednimi rozdzielniami na poszczególnych obiektach, określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 6 do SIWZ) jako wykonanie instalacji elektrycznej i sterowniczej”. Jeżeli z układaniem tych przewodów wiąże się jakieś dodatkowe prace, to prosimy o ich wyszczególnienie.
 2. Prosimy o sprecyzowanie, w którym miejscu mają być zainstalowane panele SZR (przełączania zasilania sieć – agregat) w poszczególnych lokalizacjach – w rozdzielni czy w miejscach posadowienia poszczególnych agregatów?
 3. Prosimy o określenie sposobu instalacji okablowania na zewnątrz obiektu w części nr 2 z określeniem długości ewentualnych prac ziemnych i wyszczególnieniem ewentualnych przeszkód terenowych – dróg, chodników, drzew itp. Oraz informacji na temat przebiegu trasy kablowej w budynku wewnątrz z wyszczególnieniem ewentualnych przewiertów przez ściany, stropy.
 4. Prosimy o określenie miejsca posadowienia agregatu względem budynku w części nr 2 (względnie szkicu miejsca posadowienia względem budynku).
 5. Czy Zamawiający dysponuje schematami elektrycznymi obiektów w poszczególnych lokalizacjach – prosimy o ich udostępnienie.
 6. Czy Zamawiający dysponuje rysunkami lub szkicami pomieszczeń agregatowni na terenie w obiektów w części 1 i 3?
 7. Prosimy o podanie następujących informacji dotyczących instalacji agregatów w wersji otwartej (części 1 i 3):
 - a) Opis lub szkic pomieszczeń i miejsc posadowień agregatów (w szczególności wymiary pomieszczeń w celu sprawdzenia i rozmieszczenia urządzeń, na którym poziomie budynku będą się znajdowały, miejsca instalacji w pomieszczeniach oraz lokalizację urządzeń względem rozdzielni);
 - b) Opis poszczególnych dróg transportowych i ewentualnych utrudnień (wymiarów drzwi pomieszczeń, zwężenia, schody i inne przeszkody, itp.).
 8. Czy Zamawiający pod pojęciem „projektem z naniesionym agregatem” (Załącznik nr 6 do SIWZ) rozumie wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej, w tym umieszczenie dostarczonego agregatu na mapce obiektu udostępnionej przez Zamawiającego?
 9. Prosimy o precyzyjne wyszczególnienie zakresu prac przewidzianych przez Zamawiającego do wykonania w pomieszczeniach agregatowni, o których mowa w odpowiedzi nr 1 Wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r. (Zamawiający wymaga od Wykonawcy przystosowania pomieszczenia do instalacji agregatów wewnątrz”).
 10. Odpowiedź nr 6 Wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 17.04.2018 r. – czy Zamawiającemu chodzi o uzgodnienie z Zakładem Energetycznym instrukcji współpracy agregatu z siecią?
- Wyjaśnia co następuje:**

- Ad. 1.** Trasa i długości kabli oraz inne prace powinny zostać określone przez Wykonawcę. Zaleca się wizję w terenie.
- Ad. 2.** Miejsce instalacji paneli SZR powinno być dostosowane indywidualnie do poszczególnych lokalizacji.
- Ad. 3.** Sposób instalacji okablowania na zewnątrz budynku powinna być określona przez Wykonawcę z uwzględnieniem ewentualnych przewiertów. Zaleca się wizję w terenie.
- Ad. 4.** Miejsce dokładnego posadowienia agregatu względem budynku w części nr 2 powinno być określone przez Wykonawcę w celu prawidłowego funkcjonowania agregatu.
- Ad. 5.** Zamawiający nie dysponuje schematami elektrycznymi obiektów w poszczególnych lokalizacjach.
- Ad. 6.** Zamawiający nie dysponuje rysunkami lub szkicami pomieszczeń agregatowni na terenie w obiektów w części 1 i 3.
- Ad. 7a)** Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach w celu sprawdzenia i rozmieszczenia urządzeń.
- Ad. 7b)** Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach w celu sprawdzenia i rozmieszczenia urządzeń.
- Ad. 8.** Zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ Zamawiający wymaga wykonania i przekazania dokumentacji powykonawczej.
- Ad. 9.** Zakres prac przewidzianych przez Zamawiającego do wykonania w pomieszczeniach powinien być oszacowany przez Wykonawcę celem dostosowania go do montażu i prawidłowego funkcjonowania agregatu. Zaleca się wizję w terenie.
- Ad. 10.** Zamawiający wymaga uzyskania wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i ustaleń.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Z up. WÓJTA

mgr inż. Andrzej Kabiszewski
SEKRETARZ GMINY