

Żarnów, dnia 30.03.2017 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.4.1.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi na ulicy Wesolej w Żarnowie”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r. poz. 2164*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy o jednoznaczne określenie mieszanek mineralno – asfaltowych na w-wę wyrównawczą i ścieralną (w STWiORB są opisane mieszanki AC 16 WKR 3-4 i AC 11S KR3-4, a w innych częściach dokumentacji AC11WKR1-2 i AC8SKR1-2). Również w SST jest zapis dla warstwy AC 16W KR-3 gr/ 7 cm – prosimy o potwierdzenie, iż należy wybudować warstwę wyrównawczą w ilości śr. 100kg/m²
2. Czy Zamawiający potwierdza, że mieszanki mineralno – asfaltowe na potrzeby niniejszego projektu mają spełniać wymagania normy PN-EN13108-1 i Wymagań Technicznych WTD-2 wyd. 2010 (Szczegółowe Sycyfikacje Techniczne nie określają tego w sposób jednoznaczny i powodują wybiórczo na WT-2 wyd. 2008 i WT-2 wyd. 2010, a należy nadmienić, że WT-2 wyd. 2008 zostały zastąpione przez WT-2 wyd. 2010).
3. Prosimy o jednoznaczne określenie, czy na pobocza należy zastosować mieszankę dowolnych kruszyw łamanych 0/31,5 mm, spełniających wymagania STWiORB D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, czy mieszankę kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm spełniających wymagania STWiORB D-04.04.02
4. Z wizji w terenie wynika, iż żadne przepust pod zjazdami nie posiada ścianek czołowych, część jest wykonana z kręgów betonowych, a część jako płyty przejazdowe. Prosimy o podanie ilości przepustów do przebudowy oraz określenie ilości ścianek do założenia. Dodatkowo należy nadmienić o konieczności wymiany przepustów zarwanych (ok. 6-8 przepustów).

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Należy przyjąć warstwę wyrównawczą - AC11W-KR1-2 - średnio 100 kg/m² oraz warstwę ścieralną - AC8S- KR 1-2 - gr 4 cm.

Ad. 2. Mieszanki mineralno asfaltowe mają spełniać wymagania normy PN-EN13108-1 i WT-2 z 2010 r.

Ad. 3. Pobocza należy wykonać z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 spełniające wymogi STWiORB Nr D-04.04.02

Ad. 4. Zakres zadania określa tylko jeden przepust poprzeczny w km 0+500 do wymiany , przepusty pod zjazdami nie będą podlegały wymianie ani też uzupełnianiu o ścianki czołowe , utrzymanie przepustów istniejących jak również wymiana niedrożnych części należy do właścicieli posesji.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki