

Żarnów, dnia 19.07.2019 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

IGWK.Z.271.19.1.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Dostawa i montaż agregatów prądotwórczych**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Proszę o informację odnośnie pkt. 2 w Opisie Przedmiotu Zamówienia, dokładniej pkt 3). Rozumiem, że jednym agregatem chcą Państwo zasilić dwa obiekty? Czy nie łatwiej byłoby, gdyby na obiektach były zamontowane moduły GSM, tak aby dostawali Państwo informacje, na którym obiekcie brakuje prądu i podjechali agregatem w miejsce docelowe? Wtedy nie są potrzebne dwa sterowniki przy jednym agregacie. Proszę o odpowiedź.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Tak, Gmina chce jednym agregatem zasilać dwa obiekty w zależności od potrzeby. Zamawiający dopuszcza montaż modułów na dwóch obiektach, tak aby Zamawiający otrzymywał informację na którym obiekcie brakuje prądu. W takim przypadku wymagany będzie jeden sterownik.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807 REG. 590647842

Z up. Wójta Gminy Żarnów

mgr Elżbieta Przybył
ZASTĘPCA WÓJTA