



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice”
RS.I.271.2.2018

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Żarnów, dnia 24.01.2018 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.2.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

- 1) Prosimy o wyjaśnienie jakiej szerokości projektowana jest droga z rys. 1.4 Przekroje normalno-konstrukcyjne oraz przedmiaru robót projektowana jest droga o nawierzchni bitumicznej szerokości 4,0 m, zaś w opisie technicznym 5,0 m.
- 2) Proszę o uzupełnienie dokumentacji o dane geodezyjne niezbędne do wytyczenia drogi w terenie.
- 3) Proszę uzupełnić rysunek nr 1.2 Projekt zagospodarowania terenu o wymiarowanie.
- 4) Proszę o uwzględnienie w przedmiarze prawidłowej powierzchni zjazdów publicznych z betonu asfaltowego z rysunku 1.2 Projekt zagospodarowania terenu, łączna powierzchnia zjazdów publicznych wynosi 60 m², zaś w przedmiarze uwzględniona jest jedynie powierzchnia 20 m².
- 5) Brak lokalizacji przepustu na rys. 1.2 Projekt zagospodarowania terenu o pikietażu km 0+405. Prosimy o uzupełnienie rysunku i podanie prawidłowych pozycji przedmiarowych do jego wykonania.
- 6) Czy przepusty o pikietażu km 0+180, km 0+405 km, km 0+695 przewidziane są do przebudowy? Jeżeli tak, proszę o zwymiarowanie przepustów km 0+180, km 0+695 i podanie prawidłowych pozycji przedmiarowych.
- 7) W związku z występowaniem niespójności pomiędzy częścią opisową projektu, a dołączonymi specyfikacjami technicznymi, prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowa droga posiada kategorię ruchu KR-1 i do jej przebudowy należy użyć mieszanek mineralno-asfaltowych na KR 1-2 o następujących oznaczeniach:
 - AC 11 W 50/70 (w SST D – 05 03 05 zamieszczono wymagania dla AC 16 W na wyższe kategorii ruchu, o grubości 7 cm),
 - AC 8 S 50/70 (w SST D – 05 03 05 a zamieszczono wymagania dla AC 11 S na wyższe kategorii ruchu, o grubości 4 cm).
- 8) 2. Prosimy o jednoznaczne określenie wersji Wymagań Technicznych WT-2, według których mają być zaprojektowane i wykonane mieszanki mineralno-asfaltowe do realizacji przedmiotowej przebudowy (w SST D – 05 03 05 przywołano WT-2 wyd. 2008, a w SST D – 05 03 05 a przywołano WT-2 wyd. 2010).



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Topolice”
RS.I.271.2.2018

9) Według przedmiaru na podbudowę z kruszywa łamanego i na nawierzchnię poboczy należy zastosować kruszywo dolomitowe 0/31,5 mm.

Zamawiający tym zapisem wyklucza zastosowanie kruszyw pochodzących z innych skał (np. kwarcyt, wapień, bazalt, granit, itp.), które także spełniają wymagania SST D-04 04 02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. Prosimy o dopuszczenie do wykonania podbudowy kruszywa łamanego spełniającego wymagania SST.

10) Z wizji lokalnej w terenie wynika konieczność wycinki i wywozu samosiejki, krzewów i drobnego zadrzewienia. Prosimy o uzupełnienie pozycji przedmiarowej.

11) Prosimy o określenie prawidłowej powierzchni przedmiarowej nr 5. Zdaniem Oferenta jest ona zaniżona. Długość całej drogi wynosi 611 mb a do obliczeń powierzchni przyjęto 511 mb.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Projektowana droga jest szerokości 4,0 m.

Ad. 2. Droga planowana jest do przebudowy zgodnie z planem zagospodarowania, bez wyznaczenia współrzędnych tyczenia.

Ad. 3. Wymiarowanie zostanie uzupełnione jeżeli zajdzie taka potrzeba na etapie przekazania placu budowy.

Ad. 4. Należy przyjąć wartość z przedmiaru.

Ad. 5. Przedmiotowy przepust nie wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem.

Ad. 6. W zakres wchodzi tylko roboty związane z przepustami ujęte w załączonym przedmiarze robót.

Ad. 7. Zamawiający potwierdza, że droga posiada kategorię ruchu KR-1 i do jej przebudowy należy użyć mieszanek mineralno – asfaltowych dla KR-2.

Ad. 8. Należy zaprojektować i wykonać mieszanki mineralno – asfaltowe według Wymagań Technicznych -2 wyd. 2010 r.

Ad. 9. Zamawiający dopuszcza stosowanie innych kruszyw niż dolomitowe zgodne z SST D-04.04.02.

Ad. 10. Należy uwzględnić w pozycji 2 przedmiaru robót – Zdjęcie warstwy humusu mechanicznie.

Ad. 11. W załączeniu przedmiar robót ze skorygowaną wartością w pozycji 5 przedmiaru.


SEKRETARZ
mgr inż. Bogdan Kubiszewski