

Żarnów, dnia 04.06.2018 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.14.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. W związku z zamiarem uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu proszę o udzielenie informacji o orientacyjnej wartości zamówienia.
2. Wnosimy o udostępnienie przedmiaru w programie excel.
3. Zamawiający określił termin składania ofert:

1. Miejsce i termin składania ofert:

a) Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia do dnia 06.06.2018r. do godz. 9:00

Informujemy, że przyjęta godzina składania ofert jest niefortunna ponieważ dostępne na rynku firmy kurierskie oferują jedynie dostarczenie przesyłek do godz. 9:00 ale w praktyce często występują małe opóźnienia, które dyskwalifikują udział w postępowaniu.

Należy obiektywnie stwierdzić, że powyższe jest niezależne od wykonawcy.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę godziny składania ofert do godz. 11:00 w celu zapewnienia dostarczenia przesyłki kurierskiej na czas, a tym samym zmianę godziny otwarcia ofert.

4. Projekt przyjmuje na bieżnię, rozbieg i boisko wielofunkcyjne ten sam typ nawierzchni pu tj. typu SANDWICH.

Zwracamy uwagę, że wybór rodzaju nawierzchni pu jest właściwy dla bieżni i rozbiegu natomiast jest niefortunny dla boiska wielofunkcyjnego ponieważ tego typu nawierzchnia to nawierzchnia typowo lekkoatletyczna a nie wielofunkcyjna. Informujemy, że wierzchnia warstwa nawierzchni pu typu SANDWICH uniemożliwia właściwe użytkowanie jej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki ponieważ posypka z EPDM będzie się odrywać od wylewki i będzie sprawiać niebezpieczeństwo przy szybkim poruszaniu się po niej.

To co jest zaletą dla biegania w obuwiu lekkoatletycznym (z kolcami) nie nadaje się do właściwej eksploatacji na boisku wielofunkcyjnym.

Informujemy, że występują następujące nawierzchnie stosowane na boiskach wielofunkcyjnych:

- typu EPDM 2S dwuwarstwowa (SBR/EPDM) – nawierzchnia występuje tylko jako przepuszczalna dla wody.

- typu NATRYSK – nawierzchnia występuje w 2 wariantach - jako przepuszczalna lub nieprzepuszczalna dla wody (szpachla pu na warstwie z SBR).

Nawierzchnia pu typu EPDM 2S to najczęściej stosowany typ na boiskach wielofunkcyjnych - o gr. ok. 14-16 mm (SBR+pu gr. 7-8 + EPDM+pu 7-8 mm). Nawierzchnia typu EPDM 2S ma zdecydowanie gładszą wierzchnią warstwę od nawierzchni pu typu NATRYSK.


W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez wybór właściwej nawierzchni sportowej pu dla boiska wielofunkcyjnego oraz wybór jednego z proponowanych wyżej rozwiązań.

5. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
6. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
7. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.
8. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.
9. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
10. Czy istniejąca podbudowa asfaltowa boiska wielofunkcyjnego jest gotowa do instalacji nawierzchni czy wymaga jakichkolwiek robót oprócz oczywistego oczyszczenia (np. frezowanie, wyrównanie). Jeśli tak to proszę podać je szczegółowo.

Wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1.** Orientacyjna wartość zadania została określona w Planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na rok 2018 umieszczonym na stronie internetowej www.bip.zarnow.eu w zakładce Przetargi i oferty.
- Ad. 2.** Zamawiający nie posiada przedmiaru w programie excel.
- Ad. 3.** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę godziny otwarcia ofert.
- Ad. 4.** Należy przyjąć nawierzchnię typu NATRYSK nieprzepuszczalną dla wody.
- Ad. 5.** Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
- Ad. 6.** Zamawiający informuje, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
- Ad. 7.** Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. Jednocześnie Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie oraz przejrzeć dokumentację celem zweryfikowanie obmiaru.
- Ad. 8.** Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.
- Ad. 9.** Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.
- Ad. 10.** W ofercie należy przewidzieć frezowanie i wyrównanie celem uzyskania spadków.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Z up. WÓJTA

mgr inż. Bogdan Kubiszewski
SEKRETARZ GMINY