

Żarnów, dnia 08.10.2018 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.23.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Prosimy i uzupełnienie dokumentacji przetargowej o następujące dokumenty niezbędne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia:
 - badania geotechniczne;
 - specyfikacja techniczna;
 - rysunki skateparku;
 - szczegóły ogrodzeń, balustrad;
 - przekroje przez nawierzchnię piaskową urządzeń sportowo – rekreacyjnych.
2. Prosimy o wyjaśnienie pozycji kosztorysowych 1.7, 1.8, 2.7, 2.8 dotyczących warstwy odsączającej z piasku – brak informacji w dokumentacji projektowej.
3. Prosimy o dodanie brakujących pozycji w przedmiarze dotyczących:
 - ściany oporowe;
 - belka krawędziowa osłonięta gumą;
 - schody zewnętrzne;
 - ogrodzenie.
4. Prosimy o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy zastosować na rzutni do pchnięcia kulą – brak zgodności przedmiaru z dokumentacją techniczną.
5. Prosimy o zweryfikowanie głębokości korytowania pod boisko do piłki plażowej. Zgodnie z dokumentacją głębokość koryta powinna wynosić 70 cm, w przedmiarze pozycja 6.3 narzuca 20 cm koryta.
6. W przedmiarze występuje pozycja 6.4 dotycząca warstwy rozsączającej z piasku gr. 10 cm, której brakuje w przedmiarze, natomiast występuje poz. 6.8 dotycząca ułożenia geowłókniny. Prosimy o wyjaśnienie, którą wersję należy przyjąć do wyceny.
7. Na rysunku A-04 w warstwach konstrukcyjnych występuje warstwa otoczków gr. 20 cm, warstwa żwiru gr. 15 cm oraz warstwa oczyszczająca w postaci siatki plastikowej. Prosimy o weryfikację dokumentacji z przedmiarem oraz wyjaśnienie jakie warstwy konstrukcyjne należy przyjąć do wyceny.
8. Prosimy o informację czy należy przyjąć warstwę separacyjną z geowłókniny pod nawierzchnię piaskową urządzeń sportowo – rekreacyjnych – brak w przedmiarze.
9. Prosimy o wyjaśnienie poz. 12.1 „Wykonanie trybun betonowych” i ewentualnie uzupełnienie dokumentacji o rysunki i szczegóły.
10. Prosimy o wyjaśnienie, czego dotyczy poz. 13.2 „Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm”.
11. Prosimy o potwierdzenie przyjętego wskaźnika zagęszczenia gruntu na nasypach.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. W załączeniu Zamawiający przekazuje Specyfikację techniczną, przekrój przez nawierzchnię piaskową urządzeń sportowo – rekreacyjnych, specyfikację skateparku. Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi.

Wyjaśniamy, że zakres zadania nie obejmuje wykonania ogrodzenia, jedynie demontaż istniejącego.

Ad. 2. Należy przyjąć grubość warstwy odsączającej zgodnie z kosztorysem, podyktowane jest to spadkiem terenu.

Ad. 3. Należy w kosztach uwzględnić pozycje:

- ściany oporowe kalkulacja własna
- belka krawędziowa osłonięta gumą kalkulacja własna
- schody zewnętrzne – kalkulacja własna

Wyżej wymienione pozycje winny zawierać wszystkie niezbędne koszty materiałów, sprzętu oraz robocizny niezbędne do wykonania w/w robót.

Wykonanie ogrodzenia nie wchodzi w zakres zadania.

Ad. 4. W załączeniu przekrój rzutni do pchnięcia kulą.

Ad. 5. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 6. Należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 7. Należy przyjąć warstwy zgodnie z projektem budowlany za wyjątkiem siatki plastikowej, w miejsce siatki plastikowej należy przyjąć geowłókninę.

Ad. 8. Należy ująć w kosztach nawierzchnię piaskową oraz warstwę geowłókniny.


Ad. 9. Pozycja 12.1 została opisana w pkt 5 załącznika nr 12 do SIWZ - Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.

Ad. 10. Dotyczy rozbiórki istniejących utwardzeń z betonu.

Ad. 11. Zamawiający potwierdza przyjęty wskaźnik zagęszczenia gruntu na nasypach.

Zamawiający w załączeniu przedstawia aktualny przedmiar robót. Nie obejmuje on w/w zapisów, które należy uwzględnić przy wycenie.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Naimowski