



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chelsty – Grębenice”

Żarnów, dnia 20.04.2017 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

Nr RS.I.271.7.2.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chelsty - Grębenice**” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:

1. Prosimy o dodanie zapisu umownego, iż w przypadku braku wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych do dnia 01.09.2017 ze względu na trwające procedury wydawania i uzgadniania decyzji i zgód (w tym decyzji środowiskowej) Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy w okresie umożliwiającym ich wykonanie (pominięcie okresu zimowego).
2. W załączniku wstępne obliczenie kosztów przyjęto gr. podbudowy z kruszyw łamanych (dolna warstwa) gr. 15 cm, podobnie jest na przekroju konstrukcyjnym, natomiast w opisie PFU jest zapis o gr. 20 cm. Prosimy o dokładne określenie grubości.
3. Na planie sytuacyjnym mapa nr 2.2 w m. Chelsty (okolice przepustu fi200 cm) jest zaznaczony początek odcinka drogi z warstwą wyrównawczą w ilości 150 kg/m². Brak jest tak przyjętej konstrukcji w opisie PFU. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
4. W związku z poszerzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej przesunięciu oraz poszerzeniu ulegną istniejące pobocza, w efekcie czego istniejące rowy będą również wymagały przesunięcia. Czy przewidują Państwo wymianę przepustów pod zjazdami oraz w związku z wymianą jaki rodzaj nawierzchni przewidują Państwo na zjazdach?
5. Z przekrojów geologicznych wynika, iż grunt pod poszerzeniem jest kategorii G-1. Po dokonanej wizji w terenie stwierdzono występowanie gruntów wątpliwych i wysadzinowych. Czy doprowadzenie gruntu do G-1 poprzez ewentualne wykonanie stabilizacji na poszerzeniach będzie traktowane jako roboty dodatkowe?
6. W związku z możliwym długim czasem na uzgodnienia projektu czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania robót?
7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia prac z uwagi na złe warunki atmosferyczne?



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA


Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3125E Marcinków – Chelsty – Grębenice”

Wyjaśnia co następuje:

- Ad. 1. Zapisy umowy pozostają bez zmian.
- Ad. 2. Dolna warstwa podbudowy grubości 15cm.
- Ad. 3. Należy przyjąć warstwę wyrównawczą w ilości 175kg/m².
- Ad. 4. Wymiana przepustów pod zjazdami indywidualnymi nie wchodzi w zakres robót objętych zamówieniem.
- Ad. 5. Grunty zostały rozpoznane w sposób prawidłowy. Roboty związane z ewentualnym wykonaniem stabilizacji na poszerzeniach nie będzie traktowane jako roboty dodatkowe.
- Ad. 6. Przewidziane możliwości zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale XVI SIWZ.
- Ad. 7. Przewidziane możliwości zmiany umowy zostały przewidziane w rozdziale XVI SIWZ.

W związku z powyższymi wnioskami zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681000000 REGON: 14190647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki