




Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule zaprojektuj i wybuduj

Żarnów, dnia 21.04.2017 roku

ZAMAWIAJĄCY GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.6.4.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Przedmiar robót punkt 3.3 Odmulenie części przybrzeża – proszę o podanie miąższości namułu oraz szerokości odmulenie od linii brzegowej?
2. Przedmiar robót punkt 3.4 Odmulenia + warstwa piasku o grubości piasku 35 cm – proszę o podanie miąższości namułu?
3. Przedmiar robót punkt 8.3 Umocnienie nabrzeża – proszę o podanie wymagań jak powinno spełniać umocnienie nabrzeża?
4. Przedmiar robót punkt Czyszczenie części przybrzeżnej zbiornika – wodowanie łodzi, pomost – proszę o podanie miąższości namułu?
5. W Państwa przedmiarze oraz PFU nie ma informacji o wywozie urobku z odmulenia oraz korytowania, prosimy o wyjaśnienie co zatem potencjalny Wykonawca ma zrobić z w/w zładem, czy należy ten urobek zutylizować, czy Zamawiający ma inne rozwiązanie?
6. Czy dopuszczanie Państwo wykonanie konstrukcji nośnych mola, pomostu drewnianego, mostka oraz stanowiska wędkarskiego dla osób niepełnosprawnych w innej technologii niż przewiduje PFU np. zamiast wykonania konstrukcji betonowej, zastąpienie konstrukcją z pali stalowych lub wykonanie pomostu pływającego?

Prosimy o wyczerpującą odpowiedź na wszystkie zadane przez nas pytania w myśl art. 29 ustawy PZP (KIO/KU1/09 z dnia 5.05.2009: „...nie udzieleniu precyzyjnych wyjaśnień lub wprost uchyleniu się od odpowiedzi na część pytań w tym zakresie i cytowaniu jedynie postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co spowodowało utrudnienie wykonawcom złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i co mogło naruszać wskazany przepis art. 29 ustawy PZP...”)


Nadmieniamy, że zgodnie z wyrokiem KIO z dn. 23.11.2013 KIO 1619/13 „rozwiązania równoważne nie może oznaczać, że inne zaproponowane w ramach tej równoważności urządzenie ma spełniać wszystkie wymagania przedmiotu referencyjnego wskazanego przez Projektanta”



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją
turystyczną Gminy Żarnów” w formule zaprojektuj i wybuduj

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Zamawiający nie posiada informacji o miąższości namułu. Zgodnie z PFU Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia badań geologicznych jeżeli takowe okażą się niezbędne.

Ad. 2) Zamawiający nie posiada informacji o miąższości namułu. Zgodnie z PFU Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia badań geologicznych jeżeli takowe okażą się niezbędne.

Ad. 3) Należy przyjąć wykonanie kieszki faszynowej z narzutem kamiennym wraz z profilowaniem skarp. Długości i miejsca podano na załączniku graficznym.

Ad. 4) Zamawiający nie posiada informacji o miąższości namułu. Zgodnie z PFU Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia badań geologicznych jeżeli takowe okażą się niezbędne.

Ad. 5) Należy przyjąć wywóz urobku na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 5 km

Ad. 6) Konstrukcję nośną należy wykonać jako żelbetową zgodnie z opisem PFU (wykonanie konstrukcji stalowej będzie niekorzystne dla Zamawiającego z uwagi na zwiększoną korozyjność elementów oraz konieczność częstszej konserwacji co będzie uciążliwe oraz spowoduje dodatkowe koszty; pomost pływający nie był zamierzeniem Zamawiającego). Pomost pływający w przypadku znacznego obniżenia poziomu wody spowodowanego długotrwałą suszą nie spełni oczekiwań Zamawiającego.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki