



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule zaprojektuj i wybuduj

Żarnów, dnia 16.06.2017 roku

ZAMAWIAJĄCY GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.12.3.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Czy Zamawiający posiada Decyzję Środowiskową dla planowanego zadania, bądź posiada informację od RDOŚ, że taka decyzja nie jest wymagana przy tej inwestycji?

W PFU zawarto informację rozdz. 3.4 p.4 „ Inwestycja nie spowoduje zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia”

Na jakiej podstawie autor PFU wydał taką opinię?

2. Zgodnie z PFU z miejsca na której ma zostać budowana plaża i kąpieliska należy zebrać 35 cm warstwę namulów. Zgodnie z udostępnionymi badaniami geologicznymi warstwa namulów w tym miejscu wynosi 60 cm.

Czy Inwestor przewiduje nałożenie planowanej warstwy piasku na w-wę namulów (co spowoduje zarastanie plaży i kąpieliska), czy należy przyjąć do usunięcia pełną warstwę namulów i dopiero należy w-wę piasku.

3. Podczas wizji terenowej na Zbiorniku zaobserwowano strefę przybrzeżną zarośniętą roślinnością wodną (trzcina itp.) wykraczającą znacznie poza obszar zaznaczony na mapie załączonej PFU jako obszar do odmulenia.

Czy Zamawiający przewiduje poszerzenie obszaru odmulenie w celu usunięcia roślinności wodnej z obszaru przed kąpieliskiem oraz przed rampą spuszczenia środków pływających?

Wyjaśnia co następuje:

Ad 1) Autor umieścił w PFU taki zapis, gdyż projektowana inwestycja dot. „ Zagospodarowania brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” musi być tak zaprojektowana i wybudowana, aby nie powodowała żadnych zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów” w formule zaprojektuj i wybuduj

Ad. 2) W miejscu kąpieliska należy przyjąć usunięcie namułu i zasypianie warstwy piasku gr. 60 cm natomiast w miejscu plaży należy usunąć i uzupełnić piaskiem 35 cm warstwę plaży.

Ad. 3) Wykonawca w ofercie winien przyjąć możliwość zwiększania obszaru odmulenia o obszar przed rampą do spuszczenia środków pływających.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia są wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807. REG. 590647842

SEKRETARZ

mgr inż. Bogdan Rabiszewski