

Żarnów, dnia 18.07.2017 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.29.1.RC.2017

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści Rozeznania cenowego

Przedmiot zamówienia: wykonanie prac remontowych związanych z pokryciem dachowym na budynku mieszkalnym z zasobów komunalnych mieszczącym się w Skórkowicach przy ul. Przedborskiej 23, 26-330 Żarnów o powierzchni użytkowej budynku 80 m².

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym jw. wpłynęły zapytania o następujące treści:

1. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że belki stropowe są w złym stanie (zniszczone w znacznym stopniu korozją biologiczną). W związku z tym, zwracam się z zapytaniem, czy będą one wymienione razem ze stropem z desek w trakcie realizacji czy przewidziane jest ich wzmocnienie?

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

AD.1. Zamawiający, po oględzinach belek stropowych zniszczonych korozją biologiczną, przewiduje ich wzmocnienie za pomocą kantówek o wymiarach 8x18 cm po obu stronach belki, skręconych za pomocą śrub. W budynku przewidziane jest wzmocnienie ośmiu belek o długości 9m.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

SEKRETARZ

mgr inż. Bogdan Kubiszewski