

Żarnów, dnia 14.10.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr IGWK.Z.44.1.RC.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści rozeznania cenowego

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym wpłynęły zapytania o następującej treści:


1	Rura PCV $\phi 63$ L=3 m	31 szt. (93 mb)	Czy do wyceny przyjąć rury PCV PN 10 Dn 110 l-3m
2	Rura PE100 $\phi 160$ SDR17	64,5 mb	Rury Rura PE100 $\phi 160$ SDR17 są w odcinkach l-12 m czy do wyceny przyjąć ilość 60 m czy 72 m
3	Hydrant żeliwny p. poż. $\phi 80$ nadziemny	3 szt.	Czy do wyceny przyjąć hydrant z żeliwa szarego na PN 10 $\phi 80$ Rd 1500 o wysokości 2150
4	Króciec żeliwny kołn. $\phi 80$ L=70 cm	1 szt.	Nie ma długość L=70 cm czy przyjąć L=300 i L=40 cm
5	Zasuwa wodociągowa $\phi 100$	3 szt.	Czy zasufa szara PN 10 krótka F4 czy długa F5
6	Zasuwa wodociągowa $\phi 80$	3 szt.	Czy zasufa szara PN 10 krótka F4 czy długa F5
7	Kłucz do zasuw $\phi 80$ i 100	6 szt.	Kłucz do zasuw sztywny cz teleskopowy
8	Skrzynka do zasufa duża	6 szt.	Czy skrzynka z korpusem z PEHD czy cała żeliwna
9	Zasuwa żeliwna DN32	6 szt.	Czy zasuw ma być gwintowana Dn 32 gw/gw
10	Kłucz do zasuw $\phi 32$	6 szt.	Kłucz do zasuw sztywny cz teleskopowy
11	Nawiertki MSC $\phi 110/32$	4 szt.	Nawiertki samonawiercające NCS nie NWZ
12	Nawiertki MSC $\phi 110/50$	1 szt.	Nawiertki samonawiercające NCS nie NWZ
13	Studnia wodomierzowa PE $\phi 100$ z włazem żeliwnym kl. B-125 z zestawem wodomierzowym	3 szt	Studnie wodomierzowe Dn 1000 są produkowane bez zestawu wodomierzowego . Czy do wyceny można przyjąć studnie wodomierzową Dn 1000 H-1760 mm z dwoma króćcami z rur Pe Dn 40 Proszę o określenie co ma wchodzić w skład zestawu wodomierzowego . Do zestawu wodomierzowego 3/4 ' najczęściej stosowany zestaw to : -złączka skręcana PE fi 40/1' Gw - 2szt - zawory przelotowe kulowe lub żeliwne M83 3/4 '- 2 szt - zawór antyskażeniowy 3/4' - 1szt - nypel redukcyjny OC 1"x3/4' - 2szt - Srubunek wodomierza 3/4 '-2 szt

14. Czy Poz 3,4, 5,7,8, 9 do wyceny przyjmować żeliwo szare PN 10

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

- Ad. 1. Do wyceny przyjąć rury PCV PN 10 Dn 110 l-3m.
- Ad. 2. Do wyceny przyjąć ilość 60 m.
- Ad. 3. Do wyceny przyjąć hydrant z żeliwa szarego na PN 10 ϕ 80Rd 1500 o wysokości 2150
- Ad. 4. Przyjąć L=30 i L=40 cm
- Ad. 5. Zasuwa szara PN 10 krótka F4.
- Ad. 6. Zasuwa szara PN 10 krótka F4.
- Ad. 7. Klucz do zasuw sztywny.
- Ad. 8. Skrzynka cała żeliwna
- Ad. 9. Zasuwa ma być gwintowana Dn 32 gw/gw
- Ad. 10. Klucz do zasuw sztywny.
- Ad. 11. Wg uznania dostawcy.
- Ad. 12. Wg uznania dostawcy.
- Ad. 13. Do wyceny można przyjąć studnie wodomierzową Dn 1000 H-1760 mm z dwoma króćcami z rur Pe Dn 40. Zestaw musi zawierać:
 - złączka skręcana PE fi 40/1' Gw - 2szt.
 - zawory przelotowe kulowe lub żeliwne M83 3/4 '– 2 szt.
 - zawór antyskażeniowy 3/4' – 1szt.
 - nypel redukcyjny OC 1"x3/4 ' - 2szt.
 - śrubunek wodomierza 3/4 '-2 szt.
 - wodomierz
- Ad. 14. Do wyceny przyjmować żeliwo szare PN 10.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

Z upr. Wójta Gminy

mgr inż. Gabriel Jasion
Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej