

Żarnów, dnia 14.10.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr IGWK.Z.44.2.RC.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści rozeznania cenowego

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym wpłynęły zapytania o następującej treści:

1	Studnia wodomierzowa PE ϕ 100 z włączem żeliwnym kl. B-125 z zestawem wodomierzowym	3 szt	Studnie wodomierzowe Dn 1000 są produkowane z pokrywą PEHD Czy zamawiający dopuść takie rozwiązanie . W przypadku zastosowania włączu B125 należy zastosować dodatkowo pierścień odciążający betonowy pod włącz .
---	--	-------	---

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza studnie wodomierzowe Dn1000 produkowane z pokrywą PEHD.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

Z up. *Wójta Gminy*
mgr inż. Gabriel Jasion
Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej