

GMINA ŻARNÓW

ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 7681717807, REG. 590647842

IGWK.Z.271.5.2020

Żarnów, dnia 12.06.2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (**t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843**) odpowiada na zgłoszone pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 05 i 09 czerwca 2020 roku odnośnie zapisów w treści SIWZ:

1. Podczas przeglądania wymogów materiałowych dla ww. w temacie przetargu - nasuwa się tylko jeden dystrybutor paneli. Ponadto produkt już nie jest w sprzedaży - rozwój technologiczny spowodował wycofanie paneli polikrystalicznych o tak niskich mocach. Sugerowane wymiary paneli bez tzw. "widełek" uniemożliwia dopasowania innych paneli do owych wymagań.

Zwracam się z zapytaniem o zmianę wymiarów paneli lub dodanie widełek, spowoduje to zwiększenie możliwości wyboru produktu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wprowadził odpowiednie zmiany w Uszczegółowieniu OPZ. Zamawiający zwraca uwagę, że we wcześniejszych Wyjaśnieniach do treści SIWZ udzielił informacji dotyczących przedmiotu zamówienia, między innymi potwierdził możliwość stosowania modułów monokrystalicznych spełniających wymogi projektu i SIWZ.

2. Prosimy o wyjaśnienie części dotyczącej kotłów c.o. na pellet:
 - a) jak się ustosunkować do wyceny kotłowni w przypadku gdy klient nie ma centralnego ogrzewania
 - b) gdy klient chce przenieść kotłownię do innego pomieszczenia
 - c) co wpisać w formularzu ofertowym w miejscu gdzie klienci zrezygnowali z udziału w programie. Jest to 5 adresów i dwa się zastanawiają.
 - d) po wizji lokalnej okazało się że domy są różnej wielkości od 140 do 300 m², dlatego wiąże się to z dopasowaniem kotłów do metrażu (a nie jak to jest w projekcie jedna wielkość 25 kw)

ODPOWIEDŹ:

Ad.1 Beneficjent ma dostarczyć do Gminy oświadczenie, że wykonana instalację CO do momentu zamontowania pieca, jeśli tego nie złoży będzie wzięta kolejna osoba z listy rezerwowej.

Ad.2 Przeniesienie kotłowni do innego pomieszczenia powinno się odbyć na koszt mieszkańca.

Ad.3 Do Gminy Paradyż wpłynęły do dnia dzisiejszego 3 rezygnacje, w zamian za te osoby będą wzięte kolejne osoby z listy rezerwowej.

Ad.4 Projekt został opracowany po dokonaniu wizji lokalnej w budynkach i na tej podstawie została dobrana moc kotła .

3. „14.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zostać złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oznacza to, że skuteczne wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej (zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do udzielanie poręczenia lub gwarancji) zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 13.3.2 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert.”

Zamawiający w dokumencie SIWZ wskazuje:

13.3.„2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, (email Zamawiającego: oze@zarnow.eu)”

Prosimy o potwierdzenie, że dokument potwierdzający wniesienie wadium Wykonawca może dostarczyć Zamawiającemu również przez miniPortal wraz z ofertą.

ODPOWIEDŹ:

Wadium w formie poręczeń lub gwarancji może zostać wniesione *przez mini Portal wraz z ofertą* o ile dokument zawierający poręczenie lub gwarancję będzie spełniał wszystkie wymagania umożliwiające jego złożenie za pośrednictwem miniPortalu.

Kierownik Referatu
Inwestycji, Zamówień Publicznych
i Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej Gminy
mgr inż. Gabriel Jasion