

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. 44/757 70 55, fax 757 70 57
NIP 14177867 REG. 590647842
IGWK.Z.271.15.2020

Żarnów, dnia 15.09.2020 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Klewie” nr IGWK.Z.271.15.2020

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 11.09.2020 r., na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

1. W projekcie podana jest tabela gdzie podana jest wartość sprawności przy mocy nominalnej i minimalnej 92,5%. Ponieważ trudnym jest aby urządzenie miało identyczną sprawność w różnym zakresie mocy proszę o podanie parametrów sprawności dla mocy znamionowej i minimalnej.
2. Proszę o potwierdzenie, że kocioł ma być wyposażony w mechaniczny automatyczny system czyszczenia wymiennika oraz automatyczny system odpopielania do zewnętrznego popielnika?

Odpowiedź na Pytanie nr 1

Kocioł powinien posiadać sprawność przy mocy znamionowej min 93% a przy mocy minimalnej 92,5%.

Odpowiedź na Pytanie Nr 2

Zamawiający potwierdza, że kocioł ma być wyposażony w mechaniczny automatyczny system czyszczenia wymiennika oraz automatyczny system odpopielania do zewnętrznego popielnika.

Sporządziła
Agnieszka Tyczyńska
tel. (44) 7577055 w.21

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki