

*„Rozbudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Żarnowie”
w ramach projektu „Doposażenie i rozbudowa infrastruktury w Szkole Podstawowej w Żarnowie”
IGWK.Z.271.13.2022*

Żarnów, dn. 09.11.2022 r.

Znak sprawy: IGWK.Z.271.13.2022

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710), Gmina Żarnów, jako Zamawiający przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami:

1. Proszę o podanie konstrukcji oraz miejsca występowania balustrad w przedmiarze w poz. 49 oraz ogrodzenia w poz. 52 i 53.

Odpowiedź:

Opis balustrad został zawarty w załączniku Nr 7 do SWZ, pkt 9.10 opisu technicznego. Miejsce ich występowania wskazane jest w tym samym załączniku – plik Z.01 – Zagospodarowanie. Balustrady oznaczone są kolorem żółtym pod numerem 13 legendy.

Miejsce występowania ogrodzenia wskazano w załączniku Nr 7 do SWZ plik Z.01 – Zagospodarowanie kolorem fioletowym (zgodnie z legendą).

Poz. 52 przedmiaru dotyczy ogrodzenia na murze oporowym, poz. 53 dotyczy ogrodzenia wzdłuż bieżni prostej. Ogrodzenie panelowe, słupki stalowe, dla poz. 53 podmurówka betonowa.

(-) Krzysztof Nawrocki
Wójt Gminy Żarnów