

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
„Cyfrowa Gmina”

5.1 Opis Przedmiotu Zamówienia

CZĘŚĆ 1 – ZASILACZE AWARYJNE UPS – 40 szt.

Parametr	Opis wymagań <u>minimalnych</u> określonych przez Zamawiającego
Moc skuteczna	450 W
Czas podtrzymania dla obciążenia 100%	5 minut
Czas podtrzymania dla obciążenia 50%	6 minut
Zimny start	TAK
Gniazda	2 szt., typu francuskiego lub schuko z bolcem ochronnym
Kształt napięcia wyjściowego	Dowolny, zapewniający bezproblemowe działanie sprzętu komputerowego (stacja robocza + monitor)
Średni czas ładowania	5h - 6h
Zabezpieczenia	Przeciwzwarceniowe Przeciążeniowe Przeciwprzepięciowe
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	TAK
Czas przełączania	6 ms
INNE	Automatyczny restart po powrocie zasilania, złącze komunikacyjne USB (kabel USB w zestawie), Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Alarmy dźwiękowe.
Gwarancja	24 miesiące. Serwis gwarancyjny musi być oparty na świadczeniach gwarancyjnych producenta sprzętu.