

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści postępowania

Dotyczy: Zapytania ofertowego w ramach zadania wykonanie ogrodzenia w miejscowościach Antoniów, Dłużniewice, Klew, Malków, Marcinków, Miedzna Murowana, Pilichowice, Soczówki, Wierchowisko, Zdyszewice w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na rok 2022.

Gmina Żarnów w odpowiedzi na wniosek z dn. 07.06.2022 r., udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1.

Jaką ilość drutów pionowych mają mieć panele 46 czy 50 szt?

Odpowiedź 1.

46 sztuk.

Pytanie 2.

Czy panel opisany kolor jako ocynk? ma być wykonany z drutu ocynkowanego czy w ocynku ogniowym metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461?

Odpowiedź 2.

Wykonanie panela z drutu ocynkowanego.

Pytanie 3.

Czy panele opisane jako kolor grafit/zielony mają być wykonane: z drutu ocynkowanego i pomalowane proszkowo na kolor grafit/zielony czy mają być ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową zgodnie z EN ISO 1461 i pomalowane proszkowo na kolor grafit/zielony?

Odpowiedź 3.

Panele mają być wykonane z drutu ocynkowanego i pomalowane proszkowo na kolor grafit/zielony.

Pytanie 4.

Na ile lat ma być gwarancja antykorozyjna na panele i słupki ? 12, 24, 36 czy na 60 miesięcy?

Odpowiedź 4.

24 miesięcy.

Pytanie 5.

O jakiej grubości ścianki mają być słupki 1,2 mm , 1,25 mm, 1,5 mm, czy np 2,0 mm?

Odpowiedź 5.

1,25mm.

Pytanie 6.

Czy słupki mają być wykonane z tzw. taśmy ocynkowanej czy mają być ocynkowane ogniowo metodą zanurzeniową?

Odpowiedź 6.

Z taśmy ocynkowej.

Pytanie 7

Płyta 25 cm czy ma być na grubość 5 czy 6 cm?

Odpowiedź 7.

5 cm.

Pytanie 8

Czy panele o wysokości 1,23 m mają być od góry ścięte na płasko (bezpieczne) czy zostawione na ostro końce górne?

Odpowiedź 8

Panele mają być ścięte na płasko tzw. bezpieczne.

Pytanie 9

Czy mają Państwo jakiś rysunek lub zdjęcie poglądowe ogrodzenia kapliczki?

Odpowiedź 9

Nie posiadamy rysunku lub zdjęcia poglądowego ogrodzenia kapliczki?

Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości
mgr Konrad Zwierzyński